




Πληρώνονται με το
άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\4.09



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D (m)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (m)	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (m)	ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ B (m)	Υ1 (m)
0.20	0.1910	0.0045	0.80	0.15
0.25	0.2378	0.0061	0.85	0.15
0.315	0.2996	0.0077	0.90	0.15

Η εξυγιαντική στρώση με θραυστό υλικό λατομείου, καλά συμπυκνωμένο, θα τοποθετηθεί μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί εκτεταμένη διάβρωση εδάφους και μόνο με ειδική εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ		
ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ		
ΘΕΣΗ:	ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ		
ΣΤΑΔΙΟ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
ΜΕΛΕΤΗ:	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ		
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	
		Λ.0.1	
ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:20	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΕΡΓΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ </div> <div style="text-align: center;">  Ο ΔΗΜΙΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΜΑΤΟΥΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ </div> </div>			