



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αγία Βαρβάρα

Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών, Βιώσιμης
Κινητικότητας & Πολεοδομίας

Τμήμα: Μελετών, Κατασκευών &
Επίβλεψης Έργων, Υποδομών,
Βιώσιμης Κινητικότητας &
Κτιριακής Ανάπτυξης.

Πληροφορίες: Σιλιτζόγλου Στέφανος
Ταχ. Δ/ση: Αριστομένους 8 – Τ.Κ. 123-51
Τηλέφωνο: 213 20 19 361

Προς

Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
«Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστου
φωτισμού – Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων
και λαμπτήρων με LED, στο Δήμο Αγίας
Βαρβάρας»

Θέμα: Παροχή απαντήσεων του Διαγωνισμού της προμήθειας " Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστου φωτισμού – Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με LED, στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας " Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 433041

Σε απάντηση του αιτήματος παροχής διευκρινίσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 67 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Ερώτημα 1: Ερωτήθηκε εάν γίνεται αποδεκτός βαθμός μηχανικής προστασίας IK08 για το φωτιστικό LED 3, αντί του αναγραφόμενου IK09, δεδομένου ότι τα LED 3 και LED 5 ανήκουν στην ίδια κατασκευαστική οικογένεια.

Απάντηση: Γίνεται αποδεκτή, κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά για το φωτιστικό LED 3, η κατάθεση προσφοράς με βαθμό μηχανικής προστασίας IK08, λόγω της κοινής κατασκευαστικής οικογένειας και του σώματος που μοιράζεται με το LED 5. Η παρούσα αποδοχή δεν μεταβάλλει τον απαιτούμενο βαθμό IK09 για τα λοιπά φωτιστικά της Διακήρυξης, ο οποίος παραμένει σε ισχύ αμετάβλητος, δεδομένου ότι για τα εν λόγω φωτιστικά ο βαθμός IK09 κρίνεται αναγκαίος με βάση τις συνθήκες τοποθέτησης και έκθεσής τους. Η μερική αυτή προσαρμογή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής οικονομικών φορέων για το συγκεκριμένο προϊόν, χωρίς να θίγεται η καταλληλότητα και η ποιότητα του υπό προμήθεια εξοπλισμού στο σύνολό του.

Ερώτημα 2: Ερωτήθηκε εάν γίνεται αποδεκτό το φωτιστικό LED 2 με ισχύ άνω των 52W, δεδομένου ότι ο συνδυασμός των απαιτούμενων 7.450 lm και της απόδοσης 140 lm/W οδηγεί σε ισχύ περίπου 53,2W.

Απάντηση: Γίνεται αποδεκτή απόκλιση στην ισχύ του φωτιστικού LED 2, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το 5% της αναγραφόμενης στη Διακήρυξη τιμής.

Ερώτημα 3: Επισημάνθηκε ασυμφωνία στις αναγραφόμενες διαστάσεις μεταξύ των φωτιστικών LED 1/LED 2 (400x300x100mm $\pm$ 5%) και LED 4 (500x300x130mm $\pm$ 5%), χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση στο βάρος, και ζητήθηκε διευκρίνιση ως προς τις ορθές διαστάσεις.

Απάντηση: Οι ορθές διαστάσεις είναι 400x300x100mm $\pm$ 5%. Η αναγραφή διαφορετικών διαστάσεων στο LED 4 οφείλεται σε τυπογραφικό σφάλμα και διορθώνεται αναλόγως.

Ερώτημα 4: Επισημάνθηκε ασυμφωνία στη φωτεινή ροή του φωτιστικού LED 4 μεταξύ του Πίνακα 2 (≥ 5.440 lm) και των τεχνικών προδιαγραφών (≥ 5.540 lm), και ζητήθηκε διευκρίνιση ως προς την ισχύουσα τιμή.

Απάντηση: Ισχύει η τιμή του Πίνακα 2, ήτοι φωτεινή ροή ≥ 5.440 lm.

Οι παρούσες διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης και ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος
Μελετών, Κατασκευών & Επίβλεψης Έργων,
Υποδομών, Βιώσιμης Κινητικότητας & Κτιριακής
Ανάπτυξης.

Στέφανος Σιλιτζόγλου
Αρχιτέκτων